



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.66811

Серия RU № 0225965

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 31, Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893, Факс: (495) 6682893, E-mail: office@rostest.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46, 13.05.2014, Росаккредитация

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Нексанс Рус.", Адрес: 125009, Россия, город Москва, улица Тверская, дом 16, строение 3, ОГРН: 1027710003529, Телефон: 84957758240, Факс: 84957758241, E-mail: info@nexans.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Нексанс Рус.", Адрес: 125009, Россия, город Москва, улица Тверская, дом 16, строение 3, производство по адресу: 152616, Ярославская область, город Углич, Камышевское шоссе, дом 10

**ПРОДУКЦИЯ** Кабель силовой, торговой марки "Nexans", не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, с медными жилами, число жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5), сечением жил от 1,5 до 50 кв.мм, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 кВ, марок: ВВГнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, ВБШнг(A)-LS, ВКШнг(A)-LS, ВБалШнг(A)-LS, ВКалШнг(A)-LS  
Серийный выпуск. ТУ 3530-012-58727764-2012

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 1636-262 от 05.12.2014г.

Испытательный центр промышленной продукции "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 05.05.2011 г. до 05.05.2016 г.)

Акт о результатах анализа состояния производства № 20-290 от 16.09.2014г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013 г. до 07.06.2015г.)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Хранение соответствует требованиям ГОСТ 18690-82. Срок службы не менее 30 лет. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16 категория А, ПД1

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.12.2014

ПО 07.12.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)

А.Б. Савкин  
(инициалы, фамилия)

О.Н. Круглова  
(инициалы, фамилия)