

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.DE.ОП003.В.00729

Зарегистрирован в Государственном
реестре Системы сертификации в области
пожарной безопасности 06.03.2009

Действителен до 05.03.2012

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный
надлежащим образом образец

**Кабели силовые не распространяющие горение на
напряжение 0,6/1кВ марок: N2XH, N2XCH, N2XH-FE 180/E30,
N2XCH-FE 180/E30, NHXH-FE 180/E30, NHXCH-FE 180/E30,
NHXH-FE 180/E90, NHXCH-FE 180/E90,
торговая марка "Helukabel"**

35 3000

код К-ОКП

8544493000

код ТН ВЭД

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005,
НПБ 248-97 (п.5.2) в части требований к кабелю при групповой
прокладке с пределом распространения горения ПРГП1 по НПБ 248-97

обозначение НД

при обязательной сертификации

сертификат распространяется на **серийное производство**

серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **фирма "Helukabel GmbH"**

наименование предприятия, организации

Dieselstr. 8-12, D-71282 Hemmingen/Stuttgart, Germany

тел.: +49 (0) 71 50 92 09 67, факс: +49 (0) 71 50 92 09 724

юридический адрес, телефон, факс, ИНН

Изготовитель **Завод "Nexans Deutschland Industries GmbH & Co. KG"**

наименование предприятия, организации

Minnersbergstr. 1, 36404 Vacha, Germany

юридический адрес, телефон, факс, ИНН



№ **0223926**

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
протокол испытаний № 18-П от 24.02.2009	ИЛ КП ООО ЦИКП "Волга-тест" (ССПВ.RU.ИН.109 18.12.2008)
отчет о проверке производства № ПБ-1/124 от 01.12.2008	ИО НСО ГОСТ Рэ (№ ССПВ.RU.ОП.003 24.02.2005)

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. <Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования>

обозначение НД

Описание местонахождения знака пожарной безопасности на продукции рядом с основной маркировкой, в технической документации

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат


**Национальный сертификационный орган электрооборудования
(НСО ГОСТ Рэ) (ССПВ.RU.ОП.003)**

Исполнительный орган НСО ГОСТ Рэ - ОАО "ВНИИС"
123557, Москва, Электрический пер., 3/10
тел.: 253-34-58, факс: 253-77-13

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес




Директор органа по сертификации


подпись

В.Я. Тимко

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Р.Ю. Аминев

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации